


LEGENDA:

ŚCIANY NOŚNE – SILKA LUB YTONG, gr. 24cm

WIENIEC STROPOWY NA ŚCIANACH NOŚNYCH 24x34cm, zbr. 4#12mm, strzemiona #6mm co 20cm

ŻEBRO STROPOWE 24x34cm, zbr. 4#12mm, strzemiona #6mm co 20cm

Dodatkowe zbrojenie góry stropu – #12mm co 15cm, pręty rozdz. #8mm co 25cm

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi stosować prefabrykowane nadproża sprężone:
otwory o szerokości <120cm – SBN72
otwory o szerokości >120cm – SBN120

Strop gęstożebrowy typu TERIVA 34/60HIGH, gr. 34cm

BETON: B30

STAL ZBROJENIOWA: RB500W

Betonowe bloki wentylacyjne. Spód bloków na poziomie góry stropu nad parterem.
W stropie wykonać otwory umożliwiające podłączenie wentylacji parteru.

# RZUT STROPU NAD PARTEREM

Rzędna góry stropu: +3,40m,
Rzędna dołu stropu: +3,06m,

OMEGA CONSTRUCTION

**Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym.**
Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tytuł rysunku: RZUT STROPU NAD PARTEREM | | | | | SKALA: 1:100 |
| Projektował: | mgr inż. Łukasz Ilkiewicz | Upr.: ZAP/0042/PWOK/07 Specj. konstr-budowl. | | DATA: 12.2017r | NR RYSUNKU: K/05 |
| Sprawdził: | mgr inż. Tomasz Lisowski | Upr.: ZAP/0104/POOK/08 Spec. konstr-budowlana | | | |

OMEGA CONSTRUCTION ŁUKASZ ILKIEWICZ 75-607 Koszalin Zawiszy Czarnego 8/10 tel. 609483663 ilku7@wp.pl